



# АДМИНИСТРАЦИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2020

№ 1424-па-ин

г.Нефтеюганск

Об установлении нормативов состава сточных вод  
на территории сп.Усть-Юган Нефтеюганского района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования Нефтеюганский район, учитывая расчетные значения нормативов состава сточных вод для абонентов Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения», осуществляющих водоотведение в централизованную систему водоотведения сп.Усть-Юган, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить нормативы состава сточных вод на территории сп.Усть-Юган Нефтеюганского района согласно приложению к постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса – заместителя главы Нефтеюганского района Кошакова В.С.

Исполняющий обязанности  
Главы района

С.А.Кудашкин

Приложение  
к постановлению администрации  
Нефтеюганского района  
от 25.09.2020 № 1424-пз-кн

Нормативы состава сточных вод  
на территории сп.Усть-Юган Нефтеюганского района

№ п/п	Наименование показателей	Класс опасности вещества	Норматив состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоснабжения сп.Усть-Юган (станция Усть-Юган)
1	2	3	4
1	Взвешенные вещества	4	300
2	БПК5	4	300
3	Фосфор фосфатов	4	12
4	Хлориды	4	156,92
5	СПАВ анионные	4	0,11
6	Нефтепродукты	3	0,05
7	Железо	4	0,11
8	Аммоний-ион	4	25
9	Нитрат-ион	4	-
10	Нитрит-ион	4	-
11	Сухой остаток	-	1139